



博谱检测
Boopu Testing

报告编号：2005012Y 号



2016150188U

检测报告

检测对象： 污水

委托单位： 淄博海益精细化工有限公司

委托单位地址： 淄博市桓台县果里镇驻地

委托日期： 2020 年 05 月 25 日

报告日期： 2020 年 05 月 27 日

山东博谱检测科技有限公司
(加盖检测专用章)



地址：山东省淄博市高新区柳泉路 125 号先进陶瓷产业创新园 A 座

电话：0533-8170917



博谱检测
Boopu Testing

检测报告

报告编号: 2005012Y 号

第 1 页 共 2 页

委托单位	淄博海益精细化工有限公司	检测对象	污水
委托单位地址	淄博市桓台县果里镇驻地	检测类别	例行检测
联系人	任主任	联系电话	13280656588
采样单位	山东博谱检测科技有限公司	完成日期	2020.05.27
样品数量	水样: 500mL×3。	环境条件	检测环境符合要求
样品状态	水样: 液态、灰色、异味。		
分析日期	2020.05.26 签发日期: 2020.05.27		
编制人	张杰	审核人	李绍贵



检测报告

报告编号: 2005012Y 号

第 2 页 共 2 页

一 水质检测结果

采样日期	点位	样品编号	检测项目	检测结果	单位
2020.05.25	低碳烯烃再生烟气 脱硫废水排放口	2005012YS001	总镍	0.18	mg/L
		2005012YS002	总镍	0.16	mg/L
		2005012YS003	总镍	0.13	mg/L
备注	无				

二 检测依据、使用仪器及检出限

样品类别	分析项目	标准名称及代号	仪器设备	检出限
污水	总镍	水质 镍的测定 火焰原子吸收 分光光度法 GB/T 11912-1989	TAS-990AFG 原子吸收分光 光度计	0.05mg/L 最低检出 浓度

-----以下空白-----



博谱检测
Boopu Testing

检 测 报 告 说 明

- 1、报告没有加盖我公司检测专用章及骑缝章，报告无效。
- 2、报告内容需填写齐全，无报告批准人签字无效。
- 3、报告需填写清楚，涂改无效。
- 4、由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。
- 5、仅对样品负责，不作判定。
- 6、未经我公司书面批准，不得复制本检测报告及数据和用于广告宣传。
- 7、委托方如对检测报告有异议，请于收到本检测报告之日起十五日内向我公司提出，逾期不予受理。
- 8、我公司竭诚为您服务，真诚欢迎用户提出宝贵意见。