



正本



L71520345643

检测报告

项目名称: 月度环境检测

委托单位: 山东汇丰石化集团有限公司

检验类别: 委托检测

报告日期: 2021年04月04日

山东安特检测有限公司



注意事项

- 1、报告无“章”“山东安特检测有限公司检验检测专用章”,未加盖骑缝章无效。
- 2、报告涂改无效;报告无编制、审核和授权签字人签字无效。
- 3、复制报告未加盖“山东安特检测有限公司检验检测专用章”无效。
- 4、若检测委托方对本报告有异议,须在收到报告 15 日内以书面形式提出复检申请;逾期不申请的,视为认可本报告。
- 5、由委托单位自行采集的样品,本公司仅对送检样品的检测数据负责,不对样品来源负责;检测条件和工况变化大的样品、无法保存和复现的样品,本公司仅对本次所采样品的检测数据负责。
- 6、未经本公司书面批准,本报告及数据不得用于商业宣传,违者必究。
- 7、本检测报告未经我单位书面同意,不得复印(完整复印者除外)。

山东安特检测有限公司

联系电话: 0543-2825892

邮政编码: 256500

传真: 0543-2511020-121

地址一: 山东省滨州市博兴县京博工业园研易楼

地址二: 山东省滨州市博兴县经济开发区黄河三角洲滨南物流有限公司院内

山东安特检测有限公司

检测报告

第 1 页共 3 页

委托单位	山东汇丰石化集团有限公司		
委托人	刘泽刚	委托时间	2021 年 03 月 07 日
受检单位	山东汇丰石化集团有限公司		
受检单位地址	淄博市桓台县		
项目名称	月度环境检测		
项目编号	H20210305121		
检测类别	委托		
检测地址	山东省滨州市博兴县京博工业园研易楼		
采样依据	HJ 91.1-2019		
检测依据	HJ 700-2014		
检测要求	总镍		
评价依据	/		
工况负荷	100%		
检测结论	只提供检测数据, 不作结论 		
备注	/		

编制: 刘洋

审核: 闫丛

批准: 任丽艳

山东安特检测有限公司

检 测 报 告

第 2 页 共 3 页

样品类型	污水	样品编号	H20210307338-02
采样日期	2021 年 03 月 29 日	完成日期	2021 年 04 月 04 日
样品状态	棕色玻璃瓶采样, 淡绿色、 无味、透明液体	样品数量	250ml×1
主要检测设备	ICP-MS 质谱仪 (140802002)		
采样点位置	催化裂化烟气脱硫废水排放口		
检测项目	检测结果	检出限	备注
总镍, ug/L	90.0	0.06	/
检测报告说明	低于检出限时, 报告显示使用方法的检出限值+L 表示		

本页以下空白

山东安特检测有限公司

检测报告

第 3 页共 3 页

附表一: 检测方法

项目	标准编号	标准名称
总镍	HJ 700-2014	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法

附表二: 质控信息

项目	标准样品浓度	实测浓度	相对偏差%
总镍, ug/L	80.0	84.8	106.0

****报告结束****

检测