

171520345643

检测报告

项目名称: 季度环境检测

委托单位: 桓台经济开发区热力有限公司

检验类别: 委托检测

报告日期: 2021年06月22日

山东安特检测有限公司



注意事项

- 1、报告无“章”“山东安特检测有限公司检验检测专用章”,未加盖骑缝章无效。
- 2、报告涂改无效;报告无编制、审核和授权签字人签字无效。
- 3、复制报告未加盖“山东安特检测有限公司检验检测专用章”无效。
- 4、若检测委托方对本报告有异议,须在收到报告 15 日内以书面形式提出复检申请;逾期不申请的,视为认可本报告。
- 5、由委托单位自行采集的样品,本公司仅对送检样品的检测数据负责,不对样品来源负责;检测条件和工况变化大的样品、无法保存和复现的样品,本公司仅对本次所采样品的检测数据负责。
- 6、未经本公司书面批准,本报告及数据不得用于商业宣传,违者必究。
- 7、本检测报告未经我单位书面同意,不得复印(完整复印者除外)。

山东安特检测有限公司

联系电话: 0543-2825892

邮政编码: 256500

传真: 0543-2511020-121

地址一: 山东省滨州市博兴县京博工业园研易楼

地址二: 山东省滨州市博兴县经济开发区黄河三角洲滨南物流有限公司院内

山东安特检测有限公司

检测报告

第 1 页共 6 页

委托单位	桓台经济开发区热力有限公司		
委托人	王栋	委托时间	2021 年 04 月 04 日
受检单位	桓台经济开发区热力有限公司		
受检单位地址	淄博市桓台县		
项目名称	季度环境检测		
项目编号	H20210404125		
检测类别	委托		
检测地址	山东省滨州市博兴县京博工业园研易楼		
采样依据	HJ/T 55-2000、GB 12348-2008		
检测依据	GB/T 15432-1995、GB 12348-2008 等		
检测项目	颗粒物、噪声等		
评价依据	/		
工况负荷	100%		
检测结论	只提供检测数据, 不作结论		
备注	/		



编制: 吕双双

审核: 任丽礼

批准: 李晓红

山东安特检测有限公司

检测 报 告

第 2 页共 6 页

第 2 页 共 6 页

样品类型	厂界无组织废气	样品编号	H20210404510-01~04			
采样日期	2021.06.20	检测日期	2021.06.21~2021.06.22			
样品描述	滤膜×12、吸收液×12					
主要检测设备	分析天平（180108007）、紫外可见分光光度计（150802055）、MH1205型恒温恒流大气/颗粒物采样器（200406155、200406156、200406157、200406158）					
检测位置	桓台经济开发区热力有限公司厂界					
检测指标	检测频次	检测结果				
		H20210404510-01	H20210404510-02	H20210404510-03	H20210404510-04	
		○1	○2	○3	○4	
颗粒物 mg/m ³	第 1 次	0.214	0.266	0.321	0.352	
	第 2 次	0.233	0.302	0.339	0.369	
	第 3 次	0.250	0.284	0.339	0.352	
氨（氨气） mg/m ³	第 1 次	0.03	0.09	0.13	0.16	
	第 2 次	0.04	0.08	0.13	0.15	
	第 3 次	0.05	0.10	0.12	0.15	
检测报告说明	低于检出限时，报告显示未检出					

本页以下空白

山东安特检测有限公司

检测 报 告

第 3 页共 6 页

样品类型	厂界无组织废气	样品编号	H20210404510-05~08
采样日期	2021.06.20	检测日期	2021.06.21
样品描述	吸收液×12		
主要检测设备	紫外可见分光光度计（150802055）、MH1205 型恒温恒流大气/颗粒物采样器（200406155、200406156、200406157、200406158）		
检测位置	氨罐区周边厂界		
检测指标	检测结果		
	H20210404510-05	H20210404510-06	H20210404510-07
氨（氨气）mg/m ³	0.08	0.08	0.09
检测报告说明	低于检出限时，报告显示未检出		

本页以下空白

山东安特检测有限公司

检 测 报 告

第 4 页共 6 页

检测日期	2021.06.21	完成日期	2021.06.22
测试项目	工业企业厂界环境 噪声	气象条件	晴
检测位置	桓台经济开发区热力有限公司厂界		
检测依据	GB 12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准		
主要测试设备	AWA5688 型多功能声级计 00322042 AWA6221B 声校准器 150806047		
检测编号	检测点位置	昼 L_{Aeq}	夜 L_{Aeq}
▲1	东厂界外 1 米处	54.5	48.0
▲2	南厂界外 1 米处	54.7	48.8
▲3	西厂界外 1 米处	54.1	49.8
▲4	北厂界外 1 米处	54.3	48.0
检测报告是说明		/	

本页以下空白

山东安特检测有限公司

检测报告

第 5 页共 6 页


附表一：检测方法

项目	标准编号	标准名称	检出限
颗粒物	GB/T 15432-1995	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法	0.001 mg/m ³
氨	HJ 533-2009	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法	0.01mg/m ³
噪声	GB 12348-2008	工业企业厂界环境噪声排放标准	/

附表二：质控措施

项目	保证值	测定值
氨，mg/L	0.698±0.026	0.719

附件 1：桓台经济开发区热力有限公司厂界及氨罐区厂界无组织废气检测分布图



附件 2：厂界无组织废气检测期间气象参数

检测点位	采样日期	频次	气温 ℃	大气压 kPa	风向、风速 m/s	总云	低云
桓台经济开发区热力有限公司厂界	2021.06.20	第 1 次	40.9	99.76	北风、1.1	1	0
		第 2 次	41.4	99.88	北风、1.2	1	0
		第 3 次	40.9	99.76	北风、0.9	0	0


检测点位	采样日期	频次	气温 ℃	大气压 kPa	风向、风速 m/s	总云	低云
桓台经济开发区热力有限公司-氨罐区	2021.06.20	第 1 次	39.1	99.87	北风、1.0	1	0
		第 2 次	40.9	99.78	北风、1.0	1	0
		第 3 次	41.4	99.90	北风、1.0	1	0

山东安特检测有限公司

检 测 报 告

第 6 页共 6 页

附件 3: 桓台经济开发区热力有限公司厂界噪声



****报告结束****

