



检测报告

项目名称: 月度环境检测

委托单位: 山东公路重交沥青有限公司

检验类别: 委托检测

报告日期: 2021年07月19日

山东安特检测有限公司



注意事项

- 1、报告无“章”“山东安特检测有限公司检验检测专用章”,未加盖骑缝章无效。
- 2、报告涂改无效;报告无编制、审核和授权签字人签字无效。
- 3、复制报告未加盖“山东安特检测有限公司检验检测专用章”无效。
- 4、若检测委托方对本报告有异议,须在收到报告 15 日内以书面形式提出复检申请;逾期不申请的,视为认可本报告。
- 5、由委托单位自行采集的样品,本公司仅对送检样品的检测数据负责,不对样品来源负责;检测条件和工况变化大的样品、无法保存和复现的样品,本公司仅对本次所采样品的检测数据负责。
- 6、未经本公司书面批准,本报告及数据不得用于商业宣传,违者必究。
- 7、本检测报告未经我单位书面同意,不得复印(完整复印者除外)。

山东安特检测有限公司

联系电话: 0543-2825892

邮政编码: 256500

传真: 0543-2511020-121

地址一: 山东省滨州市博兴县京博工业园研易楼

地址二: 山东省滨州市博兴县经济开发区黄河三角洲滨南物流有限公司院内



扫描全能王 创建

山东安特检测有限公司

检测报告

第1页共3页

委托单位	山东公路重交沥青有限公司		
委托人	刘泽刚	委托时间	2021年07月01日
受检单位	山东公路重交沥青有限公司		
受检单位地址	淄博市桓台县		
项目名称	月度环境检测		
项目编号	H20210701110		
检测类别	委托		
检测地址	山东省滨州市博兴县京博工业园研易楼		
采样依据	HJ 91.1-2019		
检测依据	HJ 694-2014		
检测项目	总汞		
评价依据	/		
检测结论	只提供检测数据, 不作结论 		
备注	/		

编制: 吕双

审核: 刘洋

批准: 李晓凡



扫描全能王 创建

山东安特检测有限公司

检测报告

第2页共 3 页

样品类型	污水	样品编号	H20210701444-01
采样日期	2021.07.18	检测日期	2021.07.19
样品状态	硬质玻璃瓶采样, 无色、无味、透明液体	样品数量	250ml×1、1000ml×1
主要检测设备	原子荧光光谱仪 (150802028)、气相色谱仪		
采样点位置	电脱盐废水排放口	工况负荷	100%
检测项目	检测结果	检出限	备注
总汞, ug/L	0.04L	0.04	/
检测报告说明	低于检出限时, 报告显示使用方法的检出限值+L 表示		

本页以下空白



扫描全能王 创建

山东安特检测有限公司

检 测 报 告

第3页共 3 页

附表一: 检测方法

项目	标准编号	标准名称
总汞	HJ 694-2014	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法

附表二: 指控措施

项目	保证值	测定值	相对偏差%
汞, ug/L	0.200	0.200	0.0

****报告结束****

