

生产建设项目水土保持设施 验收鉴定书

项目名称： 海益 110kv 输变电工程项目

项目编号： 淄发改项核（2019）16 号

建设地点： 淄博市桓台县

验收单位： 山东汇丰石化集团有限公司

2021 年 12 月 25 日

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

项目名称	海益 110kv 输变电工程项目	行业类别	输变电工程
主管部门 (或主要投资方)	山东汇丰石化集团有限公司	项目性质	新建
水土保持方案审批部门、 文号及时间	淄博市行政审批服务局； 淄行审农〔2021〕15 号；2021 年 1 月 19 日		
水土保持方案变更审批 部门、文号及时间	/		
水土保持初步设计审批 部门、文号及时间	/		
项目建设起止时间	2020 年 7 月~2021 年 10 月，总工期 16 个月		
水土保持方案编制单位	淄博德晟水资源技术有限公司		
水土保持初步设计单位	/		
水土保持监测单位	/		
水土保持施工单位	淄博齐林电力工程有限公司		
水土保持监理单位	山东建管工程管理咨询有限公司		
水土保持设施验收 技术支持单位	淄博正堃水务有限公司		

二、验收意见

根据《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水利部〔2017〕365号）、《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保〔2019〕160号）及《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持监督管理办法的通知》（办水保〔2019〕172号）等有关要求，2021年12月25日，山东汇丰石化集团有限公司在淄博市桓台县主持召开了海益110kV输变电工程项目水土保持设施自主验收会议。参加会议的有参建单位及水土保持特邀专家，会议成立了验收组（名单附后）。

与会代表查看了工程现场，查阅了技术资料，听取了水土保持方案编制、水土保持工程施工、监理单位、水土保持设施验收技术支持单位的汇报，经质询、讨论，形成了海益110kV输变电工程项目水土保持设施验收意见。

（一）项目概况

项目位于淄博市桓台县果里镇淄东铁路以东，国道G205以南的山东汇丰石化集团有限公司厂区内，为新建项目，主要建设110kV变电站1座，包括2×90MVA主变压器，35kV接地变及消弧线圈，35kV无功补偿装置等，每台主变配置两组。项目总占地面积5400平方米，均为永久占地。工程土石方挖方0.31万立方米，填方0.31万立方米，无借方、无弃方。工程总投资15000万元，其中土建投资9000万元。项目区于2020年7月开工，于2021年10月完工，

总工期共 16 个月。

（二）水土保持方案批复情况

2021 年 1 月 19 日，淄博市行政审批服务局以淄行审农〔2021〕15 号文对《海益 110kv 输变电工程项目水土保持方案报告表》进行了批复，批复的水土流失防治责任范围为 5400 平方米。水土流失防治执行等级为北方土石山区三级标准。

（三）水土保持初步设计或施工图设计情况

无。

（四）水土保持设施初步验收及措施实施情况

2021 年 11 月，受建设单位委托，淄博正堃水务有限公司为本项目水土保持设施验收技术支持单位，编制《海益 110kv 输变电工程项目水土保持设施验收鉴定书》，通过收集并查阅相关资料，依据现场调查、核查的实际内容，会同建设单位完成了水土保持设施初验工作。

水土保持措施实施情况：项目建设过程中，实际扰动地表面积 5400 平方米，和水土保持方案批复的防治责任范围一致。实际完成的水土保持措施主要包括表土剥离 0.11 万立方米、表土回覆 0.11 万立方米、雨水排水沟 70 米、碎石覆盖 1050 平方米、透水砖 290 平方米、临时覆盖 2500 平方米、临时排水沟 70 米，碎石临时道路 200 米，临时覆盖（临时堆土防护）420 平方米。实际完成的水土保持总投资为 21.94 万元。各项水土流失防治指标达到或超过了批复的水土保持方案确定的防治目标。

（五）验收结论

验收组认为：建设单位编报（补报）了水土保持方案，开展了水土保持监理，足额缴纳了水土保持补偿费，水土保持法定程序完整；按照水土保持方案及批复文件要求，基本完成了水土流失预防和治理任务，水土保持设施运行正常；运行期间水土保持后续管理维护责任落实，水土流失防治指标基本达到批复的水土保持方案确定的目标值，符合水土保持设施验收的条件，同意该项目水土保持设施通过验收。

（六）后续管护要求

后续管理应强化水土保持设施管护，定期检查水土保持设施运行情况，发现有损坏的及时修复，确保工程正常运行和长期发挥效益。

三、验收组成员签字表

分工	姓名	单 位	职务 职称	签字	备注
组 长	吴振民	山东汇丰石化集团有 限公司	主 任	吴振民.	建设单位
成 员	高凯旋	山东汇丰石化集团有 限公司	技术员	高凯旋	
	蔡 赞	山东联能电力设计有 限公司	经 理	蔡赞.	设计单位
	史文超	淄博齐林电力工程有 限公司	经 理	史文超.	施工单位
	蒋 芳	淄博正堃水务有限公 司	项目 负责人	蒋芳	自主验收技 术支持单位
	于 健	山东建管工程管理咨 询有限公司	经 理	于健	监理单位
	王振宇	淄博德晟水资源技术 有限公司	项目 负责人	王振宇	水土保持方 案编制单位
	杨 艳	淄博市水利勘测设计 院有限公司	高 工	杨艳	特邀专家