



博谱检测
Boopu Testing

报告编号: 2305047Y 号



221512110261

正本



2305047Y

检测报告

检测对象: 废水

委托单位: 桓台经济开发区热力有限公司

委托单位地址: 桓台县果里镇石化南路 76 号

委托日期: 2023 年 05 月 10 日

报告日期: 2023 年 05 月 17 日

山东博谱检测科技有限公司
(加盖检测专用章)



检测报告

报告编号: 2305047Y 号

第 1 页 共 2 页

委托单位	桓台经济开发区热力有限公司	检测对象	废水
委托单位地址	桓台县果里镇石化南路 76 号	检测类别	例行检测
联系人	王栋	联系电话	15853315765
采样单位	山东博谱检测科技有限公司	环境条件	检测环境符合要求
分析日期	2023.05.11~2023.05.16	完成日期	2023.05.17
样品数量	水样: 塑料瓶 2×3 个。		
样品状态	水样: 液态、浅灰色、异味。		
判定依据	《火电厂石灰石-石膏湿法脱硫废水水质控制指标》(DL/T 997-2006)		
结 论	经检验, 样品所检项目检测结果符合《火电厂石灰石-石膏湿法脱硫废水水质控制指标》(DL/T 997-2006) 表 2 中浓度限值要求。		
编制人: 李雪莹 审核人: 李依 批准人: 李绍莹 检验检测专用章 签发日期 2023 年 05 月 17 日 检验检测专用章			



检测报告

报告编号: 2305047Y 号

第 2 页 共 2 页

一 水质检测结果

采样日期		2023.05.11				
点位		脱硫废水排口				
样品编号		2305047Y S001	2305047Y S002	2305047Y S003	标准值	单项判定
检测项目	单位	检测结果				
总汞	μg/L	0.04L	0.04L	0.04L	0.05mg/L	达标
总砷	μg/L	3.6	3.6	3.6	0.5mg/L	达标
总镉	mg/L	0.05L	0.05L	0.05L	0.1mg/L	达标
总铅	μg/L	23.1	19.0	20.1	1.0mg/L	达标
pH 值	无量纲	7.6	7.7	7.8	6~9 无量纲	达标
流量（瞬时）	m³/h	/	/	/	/	/
备注		因断面类型为集水区，故无法测定流量；“L”表示未检出。				

二 检测依据、使用仪器及检出限、质控措施

样品类别	分析项目	标准名称及代号	仪器设备	检出限
废水	总汞	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	PF51 原子荧光光度计 A-01-02	0.04µg/L
	总砷			0.3µg/L
	总镉	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度 GB/T 7475-1987	TAS-990AFG 原子吸收分光光度计 A-01-01	0.05mg/L 检测下限
	总铅	城镇污水水质标准检验方法 42.5 总铅的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 CJ/T 51-2018	TAS-990AFG 原子吸收分光光度计 A-01-05	10.6µg/L 测定下限
	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	PHBJ-260 便携式 pH 计 B-03-03	/
质控措施	质控样品的检测结果符合分析方法的特定要求。检测分析人员持证上岗; 分析仪器均经过检定或校准, 经确认满足分析方法要求, 且在有效期内; 原始记录和报告执行三级审核。			

以下空白



检 测 报 告 说 明

- 1、报告没有加盖我公司检测专用章及骑缝章，报告无效。
- 2、报告内容需填写齐全，无报告批准人签字无效。
- 3、报告需填写清楚，涂改无效。
- 4、由委托单位自行采集的样品，报告仅对样品所检项目的符合性情况负责，送检样品的代表性和真实性由委托人负责。
- 5、委托方提供的信息影响结果有效性时，我公司不对该结果负责。
- 6、未经我公司书面批准，不得部分复制本报告。
- 7、委托方如对检测报告有异议，请于收到本报告之日起十五日内向我公司提出，逾期不予受理。
- 8、我公司竭诚为您服务，真诚欢迎用户提出宝贵意见。

