



博谱检测
Boopu Testing

报告编号：2407042J 号



221512110261

正本



2407042J

检测报告

检测对象： 噪声

委托单位： 桓台经济开发区热力有限公司

委托单位地址： 桓台县果里镇石化南路 76 号

委托日期： 2024 年 07 月 11 日

报告日期： 2024 年 07 月 16 日

山东博谱检测科技有限公司

(加盖检测专用章)



检测报告

报告编号: 2407042J 号

第 1 页 共 2 页

委托单位	桓台经济开发区热力有限公司		
委托单位地址	桓台县果里镇石化南路 76 号	检测类别	例行检测
联系人	王栋	联系电话	15853315765
采样单位	山东博谱检测科技有限公司	环境条件	检测环境符合要求
分析日期	2024.07.12	接样日期	/
样品数量	/		
样品状态	噪声: 现场直测。		
判定依据	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)		
结论	经检验, 噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 中 3 类标准限值要求。		
编制人: 常方鹏 审核人: 戴夫博 批准人: 李绍荣 检验检测专用章 签发日期 2024 年 07 月 16 日			

检测报告

报告编号: 2407042J 号

第 2 页 共 2 页


一 噪声检测结果

检测日期	点位	检测项目	主要声源	昼间检测结果 dB(A)	夜间检测结果 dB(A)	限值	单项判定		
2024.07.12	厂界东	等效声级 L_{eq}	生产	60	49	昼间： 65dB(A) 夜间： 55dB(A)	达标		
		最大声级 L_{max}	生产	/	50				
	厂界南	等效声级 L_{eq}	生产	62	52		达标		
		最大声级 L_{max}	生产	/	62				
	厂界西	等效声级 L_{eq}	生产	45	46			达标	
		最大声级 L_{max}	生产	/	48				
	厂界北	等效声级 L_{eq}	生产	48	46				达标
		最大声级 L_{max}	生产	/	48				
备注	夜间频发噪声的最大声级超过限值的幅度不得高于 10dB(A)。								

二 检测依据、使用仪器及检出限、质控措施

样品类别	分析项目	标准名称及代号	仪器设备	检出限
噪声	工业企业厂界 环境噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	HS5671+ 噪声频谱分析仪 B-06-06	/
质控措施	质控检测结果符合分析方法的特定要求。检测分析人员持证上岗； 分析仪器均经过检定或校准，经确认满足分析方法要求，且在有效期内； 原始记录和报告执行三级审核。			

三 采样布点图



注: ▲为噪声监测点。

以下空白

检测报告说明

- 1、报告没有加盖我公司检测专用章及骑缝章，报告无效。
- 2、报告内容需填写齐全，无报告批准人签字无效。
- 3、报告需填写清楚，涂改无效。
- 4、由委托单位自行采集的样品，报告仅对样品所检项目的符合性情况负责，送检样品的代表性和真实性由委托人负责。
- 5、委托方提供的信息影响结果有效性时，我公司不对该结果负责。
- 6、未经我公司书面批准，不得部分复制本报告。
- 7、委托方如对检测报告有异议，请于收到本报告之日起十五日内向我公司提出，逾期不予受理。
- 8、我公司竭诚为您服务，真诚欢迎用户提出宝贵意见。

